

# EB ATITIKTIES DEKLARACIJA



Nr 003,1/TTS-m

Žemiau pasirašęs, nurodytam gamintojui atstovaujantis asmuo

Gamintojas:	<b>TRAFOTECH</b> ribotos atsakomybės įmonė
Adresas:	<b>73-222 Suliszewo, Zwycięstwa g. 51</b>

Pareiškia, kad gaminys

Gaminio identifikavimas: <b>SKIRIAMŲJŲ MEDICINOS TRANSFORMATORIŲ GRUPĖ</b> <b>TTS-m xxx/230</b>
---

atitinka šių EB direktyvų nuostatas  
(įskaitant visus jų pakeitimus ir papildymus)

Direktyvos nr	Pavadinimas
2006/95/WE	2007 m. rugpjūčio 21 d. Ekonomikos Ministerijos potvarkis dėl esminių reikalavimų elektros įrangai OL Nr. 155, punktas 1089 įgyvendinantis Direktyvą 2006/95/EB.

ir tai, kad buvo panaudoti žemiau išvardinti standartai ir techninės specifikacijos:  
— suderinti standartai:

Numeris	Pavadinimas
<b>PN – EN 61558-2-4:2011</b>	Galios transformatorių, elektros tiekimo blokų ir panašių įrenginių, kurių galios įtampa siekia iki 1100 V - 2-15 dalis saugus naudojimas. iriamųjų transformatorių, skirtų tiekti energiją medicininėse patalpose, detalūs reikalavimai ir bandymai

— kiti techniniai sprendimai, išsami informacija įtraukta į techninę arba konstrukcinę-techninę dokumentaciją:

Patentas nr 178767 – „Transformatoriaus izoliacijos būdas, ypač toroidinio transformatoriaus“.

Patentas nr 177703 – „Toroidinio transformatoriaus antrinė apvija“.

Paskutiniai du skaičiai iš tų metų, kuriais buvo atliktas CE ženklimas: 12



Atitinkamai mes turime teisę ženklinti mūsų gaminius CE ženklu.

Suliszewo, 2012-03-17

**TRAFOTECH Sp. z o.o.**  
Arkadiusz Kondratowicz  
PROKURANT